

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach AGFW FW 309 Teile 5 & 7

		Deckungs- anteil	Pflicht- anteil	Erfüllungs- grad
	MWh	DA	PA	EG
Wärmenetzeinspeisung gesamt	437.222			
aus Kraft-Wärme-Kopplung	436.761	99,9 %		
hiervon aus HSC-Rückstand	351.201	80,3 %	50 %	161 %
hiervon aus Raffineriegas	20.015	4,6 %	50 %	9 %
hiervon aus Heizöl	65.545	15,0 %	50 %	30 %
aus sonstigen Wärmeerzeugern				
hiervon aus Heizöl	96	0,02 %		
Erfüllungsgrad der Fernwärme EG_{FW}				200 %

Die Anforderungen des § 44, GEG 2020 an die Fernwärme sind erfüllt? **JA**
 "Effiziente Fernwärme" nach EU-Effizienz-Richtlinie? **JA**

Name des Wärmenetzbetreibers	Stadtwerke Schwedt GmbH
Name des Wärmenetzes	Fernwärmesystem Stadtwerke Schwedt
Lage des Netzes	Stadt Schwedt/Oder
Verantwortlicher Betriebsleiter	Herr Jens Uhliar
Telefon	03332 449-0
E-Mail	technik@stadtwerke-schwedt.de
Zeitraum der Datenbasis	Istwerte für 3 Jahre
Diese Bescheinigung ist gültig bis	17.11.2030

Schwedt/Oder, 18.01.2021

Ort, Datum


Unterschrift

Die Berechnung der Zusammensetzung der Wärme¹ wurde durchgeführt von




Technische Universität Dresden
 Institut für Energietechnik
 Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung

Dresden, 18.11.2020

Ort, Datum

Technische Universität Dresden
 Fakultät Maschinenwesen
 Institut für Energietechnik
 Professur für Gebäudeenergietechnik und Wärmeversorgung
 Prof. Dr.-Ing. Clemens Felsmann
 01062 Dresden


Unterschrift

¹ Bericht: Zertifizierung des Primärenergiefaktors und Bestimmung der CO₂-Emissionen der Fernwärme für das Fernwärmenetz der Stadtwerke Schwedt GmbH. TU Dresden, November 2020