

Veröffentlichungspflichtigen Netzbetrieb Gas (2015er Werte)

Stand: 14.03.2017



Kurzbeschreibung Veröffentlichungspflicht	gesetzl. Grundlage	Einheit	Wert 2015	Wert 2016
Netzkopplungspunkt 1 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK- Punkt Name Name Nm³/h kWh/Nm³ kWh/Nm³	Schwedt Meyenburger Allee Schwedt/Oder, Heinersdorf, Vierraden, Gatow 80.000 11,164 11,245	Schwedt Meyenburger Allee Schwedt/Oder, Heinersdorf, Vierraden, Gatow 80.000 11,152 11,272
Netzkopplungspunkt 2 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK-Punkt Name Name Nm³/h kWh/Nm³ kWh/Nm³	Schwedt/ Stendell, Stendell B166 Stendell, Herrenhof 400 11,191 11,287	Schwedt/ Stendell, Stendell B166 Stendell, Herrenhof 400 11,218 11,352
Netzkopplungspunkt 3 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK-Punkt Name Name Nm³/h kWh/Nm³ kWh/Nm³	Schwedt/ Zützen, Criewen Zützen Apfelallee 3 Zützen, Criewen 400 11,191 11,287	Schwedt/ Zützen, Criewen Zützen Apfelallee 3 Zützen, Criewen 400 11,218 11,352
Instandhaltungsarbeiten NKP 1 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Instandhaltungsarbeiten NKP 2 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Instandhaltungsarbeiten NKP 3 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Biogaseinspeiseanlagen Anlagenbetreiber max. Einspeisekapazität (technisch) Einspeisemenge		Anzahl Nm³/h kWh	2 7.700 355.036.223	2 7.700 344.937.316
Länge des Gasleitungsnetzes zum 31.12. des Vorjahres Länge Hochdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Hochdrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Hochdrucknetz gesamt Länge Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Mitteldrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Mitteldrucknetz gesamt Länge Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Niederdrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Niederdrucknetz gesamt	GasNEV § 27 (2) Nr. 1	km km km km km km km km km	47,4 0,29 47,7 81,1 34,2 115,3 36,4 9,5 45,9	44,0 0,21 44,2 82,0 34,3 116,3 36,4 10,6 47,0
Länge des Hochdrucknetzes nach Durchmesserklassen HD Klasse A (DN ab 1000 mm) HD Klasse B (DN ab 700 mm) HD Klasse C (DN ab 500 mm) HD Klasse D (DN ab 350 mm) HD Klasse E (DN ab 225 mm) HD Klasse F (DN ab 110 mm) HD Klasse G (DN kleiner 110mm)	GasNEV § 27 (2) Nr. 2	km km km km km km km	0,0 0,0 0,0 8,6 12,5 18,7 7,7	0,0 0,0 0,0 7,3 12,0 17,0 7,8
Ausgespeiste Jahresarbeit	GasNEV § 27 (2) Nr. 3	kWh	1.552.520.779	1.407.702.659
Anzahl der Ausspeisepunkte (eingangsseitiger Druck) Hochdruck Mitteldruck Niederdruck Summe	GasNEV § 27 (2) Nr. 4	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl	8 1.507 689 2.204	9 1.514 683 2.206
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen Zeitpunkt: Tag Zeitpunkt: Stunde	GasNEV § 27 (2) Nr. 5	MW tt.mm.jj hh:mm	343,691 29.04.2015 1:00	353,529 03.01.2016 1:00