

Veröffentlichungspflichtigen Netzbetrieb Gas (2017er Werte)

22.02.2018



Kurzbeschreibung Veröffentlichungspflicht	gesetzl. Grundlage	Einheit	Wert 2016	Wert 2017
Netzkopplungspunkt 1 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK- Punkt Name Name Nm ³ /h kWh/Nm ³ kWh/Nm ³	Schwedt Meyenburger Allee Schwedt/Oder, Heinersdorf, Vierraden, Gatow 80.000 11,152 11,272	Schwedt Meyenburger Allee Schwedt/Oder, Heinersdorf, Vierraden, Gatow 80.000 10,965 11,269
Netzkopplungspunkt 2 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK-Punkt Name Name Nm ³ /h kWh/Nm ³ kWh/Nm ³	Schwedt/ Stendell, Stendell B166 Stendell, Herrenhof 400 11,218 11,352	Schwedt/ Stendell, Stendell B166 Stendell, Herrenhof 400 11,223 11,265
Netzkopplungspunkt 3 Straße versorgtes Gebiet max. Einspeisekapazität (technisch) min. Brennwert max. Brennwert	GasNZV § 40 (1)	NK-Punkt Name Name Nm ³ /h kWh/Nm ³ kWh/Nm ³	Schwedt/ Zützen, Criewen Zützen Apfelallee 3 Zützen, Criewen 400 11,218 11,352	Schwedt/ Zützen, Criewen Zützen Apfelallee 3 Zützen, Criewen 400 11,223 11,265
Instandhaltungsarbeiten NKP 1 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Instandhaltungsarbeiten NKP 2 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Instandhaltungsarbeiten NKP 3 Gebiet Einschränkung	GasNZV § 40 (1)	Zeit Name Text	keine	keine
Biogaseinspeiseanlagen Anlagenbetreiber max. Einspeisekapazität (technisch) Einspeisemenge		Anzahl Nm ³ /h kWh	2 7.700 344.937.316	2 7.700 382.488.099
Länge des Gasleitungsnetzes zum 31.12. des Vorjahres Länge Hochdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Hochdrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Hochdrucknetz gesamt Länge Mitteldrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Mitteldrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Mitteldrucknetz gesamt Länge Niederdrucknetz ohne Hausanschlussleitungen Länge Niederdrucknetz nur Hausanschlussleitungen Länge Niederdrucknetz gesamt	GasNEV § 27 (2) Nr. 1	km km km km km km km km km	44,0 0,21 44,2 82,0 34,3 116,3 36,4 10,6 47,0	37,3 0,50 37,8 89,0 34,7 123,7 35,8 10,8 46,5
Länge des Hochdrucknetzes nach Durchmesserklassen HD Klasse A (DN ab 1000 mm) HD Klasse B (DN ab 700 mm) HD Klasse C (DN ab 500 mm) HD Klasse D (DN ab 350 mm) HD Klasse E (DN ab 225 mm) HD Klasse F (DN ab 110 mm) HD Klasse G (DN kleiner 110mm)	GasNEV § 27 (2) Nr. 2	km km km km km km km	0,0 0,0 0,0 7,3 12,0 17,0 7,8	0,0 0,0 0,0 7,3 5,8 16,7 7,9
Ausgespeiste Jahresarbeit	GasNEV § 27 (2) Nr. 3	kWh	1.407.702.659	1.355.931.876
Anzahl der Ausspeisepunkte (eingangsseitiger Druck) Hochdruck Mitteldruck Niederdruck Summe	GasNEV § 27 (2) Nr. 4	Anzahl Anzahl Anzahl Anzahl	9 1.514 683 2.206	9 1.540 699 2.248
Zeitgleiche Jahreshöchstlast aller Ausspeisungen Zeitpunkt: Tag Zeitpunkt: Stunde	GasNEV § 27 (2) Nr. 5	MW tt.mm.jj hh:mm	353,529 03.01.2016 1:00	351,508 11.01.2017 14:00